

.....
.....
.....
.....

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Budowa zbiornika wodnego „Strawczyn””

Zapytanie Nr 1

Odpowiadając na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (treść zapytania Nr 1 w załączeniu) informuję jak niżej:

Ad. 1

Mnich – rury żelbetonowe VIPRO, beton budowlany B-30, W- 4, F-150 (pozycja przedmiaru 42).

Ad. 2

poz. 4.6 „Formowanie zapór z ubezpieczeniami”

- zdjęcie humusu ujęto w czaszy zbiornika w poz. wykop z odwozem gruntów organicznych do 1 km
- formowanie i zagęszczanie gruntu w zaporze dotyczy całości gruntów nasypowych zapory.

Ad. 3

poz. 88 – siatka na wykonanie koszy gabionowych z drutu ocynkowanego grubości 2,7 mm o oczkach 8x10 cm.

Ad. 4

poz. 89 – gęstość zawiesiny Solidur RV – 274 - $\leq 1,2$ g/ml.

- lepkość wg Marscha – 40-50 s
- objętość filtratu < 30 ml.
- P.H. - 7-11
- $K = 1,5 \times 10^{-8}$ cm/sek
- badanie: w trakcie robót trzy razy dziennie gęstość i lepkość + próbka na wytrzymałość i współczynnik filtracji pobrane z rowu (wykopu)
- badanie po wykonaniu – przez wiercenie w przesłonie lub przez wykonanie odkrywki (badanie współczynnika filtracji)

Ad. 5

poz. 99 – obrzeża trawnikowe o wymiarach 8 x 30 cm, kostka betonowa na drodze dojazdowej i parkingu grubości 10 cm, a w ciągu spacerowo-rowerowym 8 cm.

Ad.6

poz. 109 – kolory kostki: beżowy – ciąg dla pieszych, brunatny ciąg dla rowerzystów.

Ad. 7

Płyty typu „krata” o wymiarach 90 x 60 x 10 cm.

Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ i są obowiązujące przy sporządzaniu oferty.