

INFORMACJA dla Wykonawców

Odpowiedzi na Zapytania do SIWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa centrum sportowo rekreacyjnego w Strawczynku II etap Budowa pływalni”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) dalej ustawy, wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w związku z otrzymanymi pytaniami – Zapytanie Nr 2.

Pytanie 1

Wg. SIWZ pkt. 9.4.1 Zamawiający, żąda wskazania osoby posiadającej uprawnienia o specjalności architektoniczno-budowlanej. Zakres zadania to budowa, a nie projektowanie obiektu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 (Dz.U. z dnia 16 maja 2006r.), wymagane przez Zamawiającego uprawnienie architektoniczne uprawniają do sporządzania projektów architektonicznych oraz do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektami budowlanymi o kubaturze 1000 m³ na terenie budowy zagrodowej a więc nie uprawniają do kierowania robotami budowlanymi na takim obiekcie jak kryta pływalnia. Do wykonania robót budowlanych konieczny jest kierownik budowy i ewentualnie kierownik robót budowlanych. które to osoby powinny posiadać uprawnienia konstrukcyjno budowlane, Prosimy zatem o zmianę zapisów SIWZ

Czy wobec powyższego spełnieniem wymagań pkt. 9.4.1 będzie wskazanie oprócz kierownika budowy, drugiej osoby do kierowania robotami budowlanymi z uprawnieniami konstrukcyjno - budowlanymi ?

Odp. 1. Zamawiający nie zmieni postawionego warunku podmiotowego. Warunek został postawiony w sposób przemyślany i ma na celu ochronę interesu Zamawiającego na etapie realizacji inwestycji. Dysponowanie przez Wykonawcę osobą z uprawnieniami architektonicznymi o wskazanej specjalności ma uchronić Zamawiającego przed zbędnymi (rozwiązywanie problemów w sytuacjach mało skomplikowanych nie ingerujących w założenia projektowe na etapie realizacji inwestycji) wizytami na budowie autora projektu w ramach płatnego nadzoru autorskiego.

Pytanie 2

Czy w zakres oferty (wyceny) wchodzi:

- sieci i przyłącza wod-kan, deszczowe,
- sieci i przyłącza elektryczne,
- oświetlenie zewnętrzne,

- drogi, parkingi, chodniki,
- zagospodarowanie zielenią,
- mała architektura.

Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej w tym zakresie.

Odp. 2. W zakres wchodzi sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Pytanie 3

Czy w zakresie oferty (wyceny) jest wyposażenie ruchome i stałe pomieszczeń wc i łazienki (lustra, kosze, podajniki na papier, podajniki na mydło, suszarki, wyposażenie pomieszczeń dla niepełnosprawnych, itp.)? Jeżeli tak, prosimy o podanie zestawienia wyposażenia.

Odp. 3. Wyposażenie nie wchodzi w zakres.

Pytanie 4

Czy w zakresie oferty (wyceny) jest wyposażenie meblowe ruchome (szafki, szafy, krzesła, stoły, biurka, itp.)? Jeżeli tak, prosimy o podanie zestawienia wyposażenia.

Odp.4. Wyposażenie nie wchodzi w zakres

Pytanie 5

Czy w zakresie oferty (wyceny) jest technologia i wyposażenie 'kręgielni? Jeżeli tak, prosimy o podanie zestawienia wyposażenia.

W jakim zakresie należy wykończyć pomieszczenia kręgielni (posadzki, ściany, sufity):

- pom. 2.05- korytarz kręgielni,
- pom. 2.06 - kasa kręgielni,
- pom. 2.07 - kręgielnię,
- pom. 2.08 - magazyn kręgielni.

Odp. 5. Wyposażenie nie wchodzi w zakres. Wykończenie pomieszczeń zgodnie z technologią.

Pytanie 6

Czy w zakresie oferty (wyceny) jest technologia i wyposażenie kawami? Jeżeli tak, prosimy o podanie zestawienia wyposażenia.

W jakim zakresie należy wykończyć pomieszczenia kawiarni (posadzki, ściany, sufity):

- pom. 1.28 - kawiarnia + barek,
- pom. 1.29 - pomieszczenie socjalne kawiarni,
- pom. 1.30 - wc personelu kawiarni,
- pom. 1.31 - magazynek kawiarni,
- pom. 1.34-oranżeria-kawiarnia.

Odp. 6. Wyposażenie nie wchodzi w zakres. Wykończenie pomieszczeń zgodnie z technologią.

Pytanie 7

Czy w zakresie oferty (wyceny) jest wyposażenie pomieszczeń aerobiku? Jeżeli tak, prosimy o podanie zestawienia wyposażenia.

W jakim zakresie należy wykończyć pomieszczenia aerobiku (posadzki, ściany, sufity):

- pom. 2.23 - poczekalnia + recepcja aerobiku,
- pom. 2,24 - sala ćwiczeń aerobiku.

Odp. 7. Wyposażenie nie wchodzi w zakres. Wykończenie pomieszczeń zgodnie z technologią.

Pytanie 8

Czy w zakresie oferty (wyceny) wchodzi instalacje teletechniczne (w tym ESOK)? Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej w tym zakresie.

Odp. 8. Nie wchodzi w zakres.

Pytanie 9

Czy w zakresie oferty (wyceny) wchodzi dostawa i montaż elektronicznej tablicy wyświetlania i pomiaru czasu? Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej w tym zakresie.

Odp. 9. Nie wchodzi w zakres.

Pytanie 10

Ponieważ Firma VIESSMAN nie posiada kolektorów słonecznych o powierzchni 2,5 m², prosimy o wyjaśnienie, czy można do wyceny przyjąć kolektory innych producentów (prosimy o wskazanie innych producentów), czy też skorygujecie Państwo ich ilość przy założeniu, że wykorzystamy kolektor⁷ firmy VIESSMANN VITOSOL 200F posiadające powierzchnię 2,3 m

Odp. 10. W zestawieniu jest błąd literowy. Powinny być kolektory o powierzchni 2,3m², a nie 2,5m². Ilość 80 szt. nie ulega zmianie.

Uwaga. W odniesieniu do ostatniego pytania i odpowiedzi przypominam, że wszelkie użyte, nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informacje uściślającą, wiążącą dla wykonawcy. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający za produkty równoważne uzna takie, które spełnią parametry techniczne produktu wskazanego z nazwy handlowej.

Treść zapytania Nr 2 w załączeniu.