

INFORMACJA dla Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa centrum sportowo rekreacyjnego w Strawczynku II etap Budowa pływalni”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) dalej ustawy, wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w związku z otrzymanymi pytaniami.

W związku, że przetarg na charakter ryczałtu, prosimy dokładne sprecyzowanie zakresu i szczegółowe udzielanie odpowiedzi.

1. Czy lada i krata szatni wchodzi w zakres przetargu?

Odp. Tak

2. Czy sauna sucha wchodzi w zakres przetargu?

Odp. Tak

3. Czy mostek z drewna tęgowego wchodzi w zakres przetargu?

Odp. Tak

4. Układ NI - przewód flexterm fi 100 mm-brak 9,5 m²

Odp. Przedmiar jest elementem pomocniczym a nie podstawą wyceny przedmiotu zamówienia.

5. Układ NI - przepustnice soczewkowe JRIS fi 100 - brak 53 szt.

Odp. Przedmiar jest elementem pomocniczym a nie podstawą wyceny przedmiotu zamówienia.

6. Układ NI - przepustnica jednopłaszczyznowa fi 400 mm - brak 1szt.

Odp. Przedmiar jest elementem pomocniczym a nie podstawą wyceny przedmiotu zamówienia.

7. Układ NI - nawiewnik szczelinowy II 2x8 L=4400 mm - brak szt. 4

Odp. Przedmiar jest elementem pomocniczym a nie podstawą wyceny przedmiotu zamówienia.

8. Układ NI - nawiewnik szczelinowy II 2x8 L=6000 mm - brak szt. 1

Odp. Przedmiar jest elementem pomocniczym a nie podstawą wyceny przedmiotu zamówienia.

9. Układ NI - nawiewnik szczelinowy II 2x8 L=1900 mm - brak szt. 1

Odp. Przedmiar jest elementem pomocniczym a nie podstawą wyceny przedmiotu zamówienia.

10. Układ NI - nawiewnik szczelinowy II 2x8 L= 7500 mm - brak szt. 1

Odp. Przedmiar jest elementem pomocniczym a nie podstawą wyceny przedmiotu zamówienia.

11. Układ NI - nawiewnik szczelinowy III 3x8 L=4400 mm - brak szt. 1

Odp. Przedmiar jest elementem pomocniczym a nie podstawą wyceny przedmiotu zamówienia.

12. Układ NI - nawiewnik szczelinowy IV 4x8 L=7500 mm - brak szt. 6

Odp. Przedmiar jest elementem pomocniczym a nie podstawą wyceny przedmiotu zamówienia.

13. Układ NI - przepustnica wielopłaszczyznowa PWII 1000x900 - brak szt. 1

Odp. Przedmiar jest elementem pomocniczym a nie podstawą wyceny przedmiotu zamówienia.

14. Układ NI - jw. lecz PW II 900x900 - brak szt. 1

Odp. Przedmiar jest elementem pomocniczym a nie podstawą wyceny przedmiotu zamówienia.

15. Układ NI - tłumik akustyczny 2000x1200x1000 - brak szt. 1

Odp. Przedmiar jest elementem pomocniczym a nie podstawą wyceny przedmiotu zamówienia.

16. Układ NI - przewód typ flex fi 250 mm - brak 44,2 m²

Odp. Przedmiar jest elementem pomocniczym a nie podstawą wyceny przedmiotu zamówienia.

17. Uwaga ogólna: brak określenia w dokumentacji technicznej które elementy w poszczególnych ciągach wentylacyjnych należy zabezpieczyć antykorozyjnie farbą.

Odp. Układ N1 - W1 i N7 - W7

18. Brak w kosztorysie pozycji ujmującej odtłuszczenie i dwukrotne malowanie powierzchni prefabrykatów wentylacyjnych.

Odp. Przedmiar jest elementem pomocniczym a nie podstawą wyceny przedmiotu zamówienia.