

**INFORMACJA**  
**dla Wykonawców**

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  
„Budowa centrum sportowo rekreacyjnego w Strawczynku II etap Budowa  
pływalni”**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) dalej ustawy, wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w związku z otrzymanymi pytaniami.

**Pytanie**

Czy inwestor rezygnuje z obudowy boksu kasowego ściankami w profilach aluminiowych , ponieważ zgodnie ze sprostowaniem do zapytania 2 i przesłanego załącznika dot. ESOK boks kasowy należy wykonać wg opisu punkt 3 -Zestawienie tabelaryczne „ Komputerowy system obsługi klienta BxEso „ tj ścianki z płyty wodoodpornej dołem konstrukcja górna - rurki stal inox-wypełnienie szkło bezpieczne 6,5mm

**Odp.** Ścianki wykonać systemowe na profilach aluminiowych.